

Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen OnePager bei Neu- / Umbauten



Richtlinie für Feuerwehrezufahrten, Bewegungs- und Stellflächen

Version 2.0 mit Stand 02 / 2026 ([LINK](#))

Sollte Ihr Bauvorhaben besondere Umstände aufweisen, die die Anwendung dieser Vorgaben nicht ohne Weiteres zulässt, ist zur Lösungsfindung mit der zuständigen Brandschutzbehörde Kontakt aufzunehmen.



Entrauchung mit Lüftern der Feuerwehr (LRWA)

Akklüfter

Das LRWA-Konzept ist gemäss VKF-Brandschutzrichtlinie 21 - 15 und AGV-Merkblatt zu planen und zu realisieren:

VKF «Rauch- und Wärmeabzugsanlagen» mit Stand 01 / 2017 ([LINK](#))

AGV «Entrauchung mit Lüftern der Feuerwehr (LRWA)» mit Stand 11 / 2025 ([LINK](#))

- Effektive Luftleistung: 17'340 m³/h
- Laufzeit bei Vollast: ca. 45 Minuten
- Stromversorgung: Akku oder 230-V Netzbetrieb mit automatischer Umschaltung

Benzinlüfter (einsetzbar nur ausserhalb von Gebäuden):

Leistung 35'850m³ pro Stunde



Wasserversorgung und Hydrantennetz:

- Richtlinien des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches (SVGW)
- Normen des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA)
- FKS Richtlinie für die Versorgung mit Löschwasser
- Brandschutzrichtlinie Sprinkleranlagen der VKF
- Richtlinie für Sprinkleranlagen des Verbandes Schweizerischer Errichter von Sicherheitsanlagen (SES)



Schlüsselrohrsystem (Sibox)

- Ein Schlüsselrohr ermöglicht der Feuerwehr im Einsatzfall den schadensfreien Zugang zum Gebäude – etwa bei einem Brand oder einer BMA-Alarmmeldung.
- Die Installation und Beschaffung eines Schlüsselrohrs liegen in der Verantwortung der Eigentümer.
- Die Feuerwehr WHH beteiligt sich nicht an den Kosten.
- Das Sibox-Schlüsselrohrsystem kann bei Helbling & Co AG bezogen werden
- Unser Schliess-System: Kaba 20, AP303606 FW
- Es stehen verschiedene Schutzstufen zur Verfügung – bis hin zu Systemen mit Alarmüberwachung.

Werden Ihre Fragen nicht in einem dieser Themen beantwortet oder benötigen Sie einen Termin für die Schlüsselübergabe in die Schlüsselhülse?

Dann melden Sie sich gerne per Mail an: kommando@fw-whh.ch

Quellen:

Feuerwehr Koordination Schweiz FKS

VKF-Brandschutzvorschriften 2015

Die Aargauische Gebäudeversicherung AGV

Helbling & Co AG, Buechstrasse 2, 8645 Jona